



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΒΒΑΛΑΣ

Βουλευτής Ν. Λευκάδας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λευκάδα, 30 Αυγούστου 2018

Α.Π. Εξ: 71/30-08-2018

Προς: Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείου Μεσολογγίου,
κ. Νίκο Γαλάνη ,

Κοιν: 1. Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Αγρινίου,
κ. Βασίλη Βελλή
2. Αντιδήμαρχο Καλάμου
κ. Οδυσσέα Γιαννιώτη
3. Αντιδήμαρχο Καστού
κ. Χρήστο Τριλίβα

Αξιότιμε κ. Γαλάνη,

Με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του περασμένου Σαββάτου εντός του οικισμού του νησιού του Καλάμου Λευκάδας, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς δύο σπίτια και να κινδυνεύσει η ζωή μιας γυναίκας, πραγματοποίησα την περασμένη Τρίτη επίσκεψη στο νησί.

Κατά την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Πρόεδρο της κοινότητας και με κατοίκους του νησιού στο τοπικό κοινοτικό κατάστημα, να επισκεφτώ το σημείο της πυρκαγιάς και διαπιστώσω από κοντά τα υπάρχοντα προβλήματα. Σημειώνω σχετικά ότι τα περασμένα τέσσερα χρόνια έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά πυρκαγιών σε σπίτια εντός του οικισμού του Καλάμου, μάλιστα με την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Όπως μου εξέθεσαν οι κάτοικοι του νησιού, οι υπάρχουσες συνθήκες δεν αποκλείουν την εκδήλωση νέας πυρκαγιάς και υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα να θρηνησουμε ακόμα και ανθρώπινες ζωές, καθώς η αποτροπή εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.

Ως εκ τούτου και δεδομένης της πρόσφατης πυρκαγιάς και ιδιαίτερα της εθνικής τραγωδία στο Μάτι Αττικής, είναι κρίσιμο όπως ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που υπάρχουν στο νησί. Συγκεκριμένα:

1. Υπάρχουν ματισμένα καλώδια που συνδέουν τις κολώνες της ΔΕΗ.
2. Αρκετά δέντρα εντός οικισμού εφάπτονται με τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.
3. Υπάρχουν αρκετά πεύκα μεταξύ των οικισμών Κάστρου και Επισκοπής που υπερίπτανται των ηλεκτροφόρων καλωδίων μέσης τάσης και σε περιπτώσεις δυνατού αέρα ή βροχής τα ακουμπούν, κάτι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνο.


4. Στα σημεία διακλαδώσεων των ηλεκτροφόρων καλωδίων που υπάρχουν «μαχαιρωτές ασφάλειες», βρίσκεται από κάτω χαμηλή ξέρη βλάστηση, η οποία πρέπει να καθαριστεί γιατί δημιουργούνται σπινθηρισμοί με σοβαρό κίνδυνο ανάφλεξης.

Όπως καθίσταται σαφές από τα παραπάνω, πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα από μέρους της υπηρεσίας σας για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που υπάρχουν στις υποδομές του δικτύου, σε συνεργασία βεβαίως με τους αρμόδιους φορείς.

Αντίστοιχη μέριμνα για τη διαπίστωση προβλημάτων στις υποδομές και την αντιμετώπιση αυτών πρέπει να γίνει και στο νησί του Καστού.

Σε κάθε περίπτωση παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,



Αθανάσιος Ι. Καββάδας
Βουλευτής Ν. Λευκάδας